



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул., 2/1, стр. 1,  
г. Москва, 107174,  
тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-13-07,  
e-mail: transenergo@center.rzd.ru

Начальникам дирекций  
по энергообеспечению

Филиалам и подразделениям  
ОАО «РЖД», проектным,  
строительно-монтажным  
организациям (по списку)

03.08.2023 г. № ИСХ-7479/ТЭ

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
о серийном выпуске вакуумных выключателей ВВ/TEL-10(20)**

Трансэнерго информирует о том, что ООО «Таврида-Электрик» (125124, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д. 5, стр. 1, Бизнес-центр "Solutions", 19 этаж, телефон: (495) 995-25-25, факс: (495) 995-25-53, электронная почта: rosim@tavrida.ru, сайт: www.tavrida.ru) серийно выпускаются вакуумные выключатели ВВ/TEL-10(20) на номинальное напряжение 10 или 20 кВ, номинальным током 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 или 4000 А, номинальным током отключения 16, 20, 25, 31,5 или 40 кА по техническим условиям ТУ-3414-017-84861888-2010, предназначенные для использования в сетях с изолированной нейтралью для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО). Климатическое исполнение и категории размещения выключателей У категория размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.

Более подробная информация об оборудовании представляется изготовителем по запросу.


Декларация о соответствии зарегистрирована 1 ноября 2022 г. № РОСС RU Д-RU.PA01.V.38843/22, действует до 31 октября 2027 г.

Трансэнерго разрешает применение оборудования в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении объектов электроэнергетического комплекса ОАО «РЖД».

Срок действия настоящего разрешения ограничивается указанным выше сроком действия декларации о соответствии.

Главный инженер

Исп. Медведев И.М., ТЭ  
(499) 262-40-05



Ю.Н.Король